



**CLUB INTERNACIONAL DE TENIS
COMITÉ DE CONSTRUCCIONES
CIRCULAR N.º 2**

CONCURSO DE OFERTAS NUMERO 16/2023

“MURALLA PREFABRICADA – ANEXO 2”

RESPUESTA A CONSULTAS Y ACLARACIONES

- 1- Que características del Hormigón FCK piden para garantizar la resistencia y durabilidad en el tiempo?

RESPUESTA: FCK 240, como mínimo

- 2- ¿Que proceso de vibrado exigen para garantizar que no tengan burbujas las placas y a modo de evitar que le afecte la humedad de la tierra y las lluvias a las mismas?

RESPUESTA: Vibrado mecanizado

- 3- Que tipo de armadura y grosor de varillas piden en los pilares y en las placas?

RESPUESTA: Las armaduras que utilice la empresa fabricante debe ser respaldada por calculo. Presentado con la oferta.

- 4- Cual es el grosor de las placas que piden?

RESPUESTA: 4 cm, como mínimo y como máximo cada 10 metros se debe colocar pilar doble con núcleo de hormigón armado

- 5- Que grosor de ranura piden en pilares?

RESPUESTA: La profundidad de la ranura debe ser el resultado de cálculo para garantizar la estabilidad de la muralla, Según el diseño del proveedor. Las bases de los pilares deben asentarse en suelo firme.

- 6- Que garantía piden en cuanto a la absorción de humedad o filtrado de agua en la muralla?

RESPUESTA: El concreto utilizado debe ser hidrófugo

- 7- Van a solicitar presentar muestras para poder comparar la calidad, granulometría y compactado de las placas y pilares a través del corte de la sección de las piezas?

RESPUESTA: afirmativo, se solicitara muestra

- 8- Cuantos años piden de garantía por la muralla prefabricada?

RESPUESTA: como mínimo 3 años