"CONCURSO DE OFERTAS N.º 20/2026.
""PROVISIÓN, FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE, INSTALACIÓN Y ENTREGA FINAL DEL MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DESTINADO AL QUINCHO CENTRAL - CIT"
CLUB INTERNACIONAL DE TENIS.

CIRCULAR Nº 3
En la consulta n° 15 item 6.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y REQUISITOS DE MATERIALES

a) Piedras Naturales: Mesadas y tapas en granito color Ubatuba, pulido brillante, con bordes biselados/bisel sanitario solicitaron granito Ubatuba que puede reemplazarse por Silestone de color verde o similar, *los presupuestos serán muy distintos, puede elegirse un solo material?*

RESPUESTA: A fin de unificar los criterios de cotización y garantizar una comparación económica equivalente entre todos los oferentes, se establece la sustitución del granito color Ubatuba por Silestone color verde, modelo JARDIN EMERALD, acabado pulido (Polished), para todas las mesadas y tapas especificadas en ítem reemplazando a granito UBATUBA.

Todos los oferentes deberán cotizar el mismo material, respetando las dimensiones, espesores, terminaciones y bordes indicados en las especificaciones técnicas.